



**Ringlaan 39**  
**1853 - Strombeek-Bever**  
 tel. +32 2 880 88 90  
 info@aceg.be  
 www.aceg.be

## Ondergrondse stookolietank

**Besluit:** De tank mag indienst blijven

**Volgende controle:** 5/1/2031

**Datum keuring:** 05/01/2026 **Inspecteur:** Steve Maes

**ID-label:** Holstraat 26 STKO

Merk en type meettoestel: Testo 312-4

Serienummer: 62244688

**Datum verslag:** 05/01/2026

### Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Holstraat  
 Huisnummer: 26  
 Busnummer:  
 Postcode: 1840  
 Gemeente: LONDERZEEL  
 Land: België

**Mentor:**  
**Klantreferentie:**

### Eigenaar

Naam: Karel - Maria De Wachter - Cooreman  
 Straatnaam: Holstraat  
 Huisnummer: 26  
 Busnummer:  
 Postcode: 1840  
 Gemeente: LONDERZEEL  
 Land: België

### Installateur

Naam: -  
 BTW nr.: -  
 Telefoonnummer:  
 E-mail: -

Type: Comformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

### RESERVOIR

Plaatsing reservoir: Niet toegankelijk ondergronds  
 Type reservoir: Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg  
 Inhoud reservoir: 5000 L  
 Datum plaatsing: voor 01/08/1995 (bestaand)

Bestaand reservoir

### TOEGANGSPUT

Staat toezichtspuit  
 Dichtheid toezichtspuit  
 Vervuiling rond tank  
 Staat deksel

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

### LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)  
 Staat leidingen (ontluchting, vulling)  
 Uitmonding leidingen

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>RESERVOIR</b>				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VORIG CERTIFICAAT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)</b>				
Peillat	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>LEKDETECTIE (1 moet aanwezig zijn)</b>				
Vloeistof	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Onderdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Overdruk	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Peilputten	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Andere	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN	OK	NOK	Opmerkingen
Water- en slibbemonstering	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies 0 mbar/h
Potentiaalmeting	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Potential - 573,9mV
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

**OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S**

Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt

Nota Een (gepaste) ontluchtingsklep is te voorzien op de ontluchtingesleiding

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

De inspecteur Steve Maes (erkenningsnummer SV 06346)



Steve Maes - ACEG 92

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be)

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481















