

Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid




Bergboslaan 91_2, 1840 Londerzeel

woning, gesloten bebouwing

identificatiecode: 23045-G-2015_11703/EP07924/F554/D01/SD001

Energie label



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 30-03-2021

Handtekening:

JOHAN CAEYERS

RACO
EP07924

Dit certificaat is geldig tot en met 12 april 2028.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

- ✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
 - ✓ Vloeren
 - ✓ Muren
 - ✓ Vensters
 - ✓ Dak
 - ✓ Andere constructiedelen
- ✓ Het K-peil (K36) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet .
- ✓ Het risico op oververhitting is beperkt .
- ✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.
- ✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.
- ✓ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet .

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	22/10/2015
Datum einde van de werken	11/04/2018
Datum ingebruikname	12/04/2018
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	13.034
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	110
Beschermd volume (m ³)	434
Verliesoppervlakte (m ²)	314
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	143
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	7,00
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,40
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	2.036
Gebouw-id / gebouweenheid-id	15505812 / 15506935

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

JOHAN CAEYERS
RACO
De Drij Dreven 16, 3550 Heusden-Zolder
EP07924 | 0475069970

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.