



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
 tel. +32 2 880 88 90
 info@aceg.be
 www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag indienst blijven **Volgende controle:**

Datum keuring: 10/04/2026 **Inspecteur:** Hannes Pyfferoen
ID-label:
 Merk en type meettoestel: Serienummer:

Datum verslag: 13/04/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Holstraat
Huisnummer	16
Busnummer	
Postcode	1840
Gemeente	LONDERZEEL
Land	België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar

Naam	Dedecker Goedele
Straatnaam	Zandvat
Huisnummer	64
Busnummer	
Postcode	1840
Gemeente	LONDERZEEL
Land	België

Installateur

Naam	-
BTW nr.	-
Telefoonnummer	-
E-mail	-

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir	Toegankelijk bovengronds
Type reservoir	Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir	2500 L
Datum plaatsing	voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig

Ja	Nee
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

LEIDINGEN

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Aansluitingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Uitmonding leidingen			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat aanvoerleiding			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Staat terugvoerleiding	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stookoliefilter	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Lekt stookoliefilter			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
RESERVOIR				
Algemene staat tank			<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Peillat	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mechanisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatisch	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ultrasoon	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

	Aanwezig		Keuring	
	Ja	Nee	OK	NOK
Fluit	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elektronische sonde	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

TESTEN

	OK	NOK	Opmerkingen
Dichtheidscontrole: Onderdruk	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Drukverlies - mbar/h
Potentiaalverschilmeting niet mogelijk			

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt



Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Hannes Pyfferoen (erkenningnummer ERK/TS/107354)



Hannes Pyfferoen
ACEG VZW - #259

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE



SEEG









