



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mechelsesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR SIB / 15 / 024 - NO
ADRES INSTALLATIE: Sint-Katharinastraat 53
2870 Puizen
EIGENAAR : WEKK
Adres :
OPDRACHTGEVER : Muyshondt N.V.
Adres : Borrem
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK : KL 6368 05

DISTRIBUTIEBEHEERDER:
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 16/1/18 ; Aanvulling van verslag nr. 1 ; Type der lokalen: Woonruimte 05
Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie
Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met - Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 - 87 -
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 102 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 0,3A
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x35 mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10 mm²
Type aardelektrode: baren - penmen - horizontale geleider - diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 15 ; Spreidingsweerstand : 5 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 2700 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 0,3A - brengen A → F en VT, CV, OV, KV, WM, DK, VW, BK, KD
D3 40A 0,03A - brengen WM, DK, VW, BK, KD

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - code E12N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode : ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen : ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Geen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 16/1/2018
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie voldoet voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

**DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening**

Bressinck
CONTROLORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Staven Bressinck
agent-onderzoeker