

Datum(s) van controle: 10/04/2020 Verslagnummer: 0581-20210-01 Uitgiftedatum verslag: _____

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen vzw

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Tel. nr. + e-mailadres regionaal kantoor: zie keerzijde

Ondernemingsnummer: 0406.486.616

O/ref.: _____ U/ref.: _____

Agent-bezoeker nr.: 0581

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: 126Adres: Les Jégredlaan 19 8900 Dendermonde

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: _____

Adres: _____

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: Wouge eigenaarAdres: _____ BTW-nummer: 0637 910 978

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: Boelgaat 59 8955 Buggenhout

EAN-code: _____

Nummer teller: 60289309

Private hoogspanningscabine: ja/nee

Type installatie: ☒ wooneenheid ☐ werkeenheid ☐ gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel ☐ technische lokalen van een residentieel geheel ☐ werfinstallatie ☐ gedecentraliseerde productie-installatie ☐ andere installatie: _____

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – nieuwe installatie (6.4) ☐ gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) ☒ controlebezoek (6.5) ☐ controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1) ☐ controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2) ☐ vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3 of 8.4.4)Datum van de uitvoering van de installatie: ☒ vóór 01/10/1981 ☒ vanaf 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☐ vanaf 01/06/2020Informatie inhoud controle: WoningAfwijking(en) deel 8 Boek 1 – KB 08/09/2019: ☐ nihil ☒ toepassing van de afwijkingen van deel 8 van Boek 1 – KB 08/09/2019☐ Andere wettelijke kaders: voorschriften DNB – andere: _____

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3x400 VType van de aardelektrode: aardingslus – aardingsbaren – aardingspen – horizontaal, verticaal of schuin in de grond gedreven geleider - niet geplaatst – onbekend – ander systeem: _____ Voedingsleiding hoofdbord: Type: 2xvvs Doorsnede: 4x10 mm²

Aantal stroombanen: _____ (reserve inbegrepen)

Type van het aardverbindingssysteem: TT TN-S, TN-C, IT, andere: _____Aantal borden: 23+7 Nominale waarde bescherming aansluiting: 20 A Type algemene schakelaar: 4p40A300mA

Beschrijving:

Schema's en plannen van de installatie: In ons Peris

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Sniidingsweerstand van de aardverbinding: 4 OhmWaarde van de algemene isolatieweerstand: 21 MohmBij differentiële stroominrichtingen: via testknop: OK/NOK/niet getestvia foutlus: OK/NOK/niet getestContinuïteit van de beschermingsgeleiders: OK/NOK

Vastgestelde inbreuken en/of opmerkingen:

GeenDit verslag is geldig voor verkoop

Besluit van de controle:

☒ 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 10/04/2025☐ De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.☐ De ingangsklemmen van de differentiële stroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of waren) verzegeld.☐ 2. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.

In geval van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname, mag geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ 3. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019.☐ Een nieuw controlebezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd om de verdwijning van de inbreuken na te gaan uiterlijk vóór _____.

De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ 4. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 – KB 08/09/2019. De koper moet een nieuw controlebezoek, om het in orde brengen van installatie na te gaan, binnen een termijn van 18 maanden te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte laten uitvoeren. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):