

VERBRANDINGSATTEST

onderhoud

keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 675646

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

Technicus

naam: MV verwarming & sanitair BV
straat en nummer: Hingenesteenweg 114
postnummer en gemeente: 2880,Bornem
tel: 0484917017
e-mail: mikevhr@hotmail.com
ondernemingsnummer: BE1023176190

voornaam en achternaam:
Mike Vanhaeren
erkenningsnummer:
GV / TV **TV52762**
Datum onderhoud: 13-11-2025
Arbeidsduur: van 15:53 tot 17:04

Klant

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

voornaam en achternaam: De Boeck
straat en nummer: Hooilaart 59
postnummer en gemeente: 9255,Buggenhout
tel: 0499748486
e-mail: vincent.deboeck01@gmail.com

Naam stooktoestel : Berging
straat en nummer: Hooilaart 59
postnummer en gemeente: 9255;Buggenhout
tel:
e-mail:

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*

☐ Gasvormige brandstof:

☒ Vloeibare brandstof

☐ Vaste brandstof:

☒ aangesloten als type B 23 (open)

☐ aardgas

☐ niet-premix (GI)

☐ houtpellets

☐ aangesloten als type C (gesloten)

☐ LPG

☐ premix (GI)

☐ houtblokken

☐ andere, namelijk:

☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

Brander (enkel CV)

merk: ACV
type: BNE 1
bouwjaar: 1998
fabricatienummer: 65688
nominaal vermogen (kW): 25

merk: Weishaupt
type: WLS/2-B
bouwjaar: 2021
fabricatienummer: 4062119021
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2,1-4,6kg/h

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☒ LL ☐ 25 ☐ 50 ☐ 75 ☐ HL	OK	Niet OK
Keteltemperatuur	°C	1, 2	60	65		
sproeier: merk en type		1	Steinen	Steinen		
sproeier: debiet		1	0,75	0,75		
sproeier: hoek	graden	1	60°S	60°S		
Pompdruk	bar	1	12	12		
gasdruk Teller	mbar	2				
Gasblok	mbar	2				
Branderbed	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1	0	0	☒	☐
zuurstof (O₂)	%	1, 2	4.5	3.9		
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2	11.9	12.4		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	104.5	77.7	☒	☐
rookgastemperatuur (tₐ)	°C	1, 2	148	132		
temperatuur verbrandingslucht (tₐ)	°C	1, 2	19.9	21.9		
nettotemperatuur (t_g - t_a)	°C	1, 2	128.1	110.1		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2	87.8	88.7		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2	93.8	94.9	☒	☐
Stikstofoxide (NOx) O₂-referentie (%): 3	mg/m³					
Serienummer Testo		1, 2	62114692	62114692		
datum		1, 2	13/11/2025	13/11/2025		
tijd		1, 2	16:02:58	16:48:10		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK		☐	Niet OK
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK		☐	Niet OK
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK		☐	Niet OK

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)	-13.6 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed

☐ Niet goed

☒ veilig

☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

13/11/2026

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

voor kennisname

☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/ privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel	volgnummer attest: 675646
Firma (ook invullen indien zelfstandige)		Technicus	
naam: MV verwarming & sanitair BV straat en nummer: Hingenesteenweg 114 postnummer en gemeente: 2880,Bornem tel: 0484917017 e-mail: mikevhr@hotmail.com ondernemingsnummer: BE1023176190		voornaam en achternaam: Mike Vanhaeren MV ☒ erkend technicus: GV / TV <u>TV52762</u> ☒ Schoorsteenveger	
		Datum reiniging: 13-11-2025 Arbeidsduur: van 15:53 tot 17:04	
Klant		(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)	
voornaam en achternaam: De Boeck straat en nummer: Hooilaart 59 postnummer en gemeente: 9255;Buggenhout tel: 0499748486 e-mail: vincent.deboeck01@gmail.com		Naam stooktoestel : Berging straat en nummer: Hooilaart 59 postnummer en gemeente: 9255;Buggenhout tel: e-mail:	
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)			
☒ Centraal*: ☐ Gasvormige brandstof: ☒ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☐ LPG ☐ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ aangesloten als type C (gesloten) ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII) ☐ andere, namelijk: *indeling volgens NBN CR 1749			
Toestel		Brander (enkel CV)	
merk: ACV type: BNE 1 bouwjaar: 1998 fabricatienummer: 65688 nominaal vermogen (kW): 25		merk: Weishaupt type: WL5/2-B bouwjaar: 2021 fabricatienummer: 4062119021 debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): 2,1-4,6kg/h	
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)			
☒ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbidingsstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder			
Reiniging van het stooktoestel			
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☐ ontstopping ☐ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☐ reiniging van de ventilator en de brander ☒ reiniging van de filters ☒ reiniging van de ketel ☒ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron			
Gebreken en maatregelen			
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: Andere opmerkingen:			
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór		<u>13/11/2026</u>	
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór		<u>13/11/2026</u>	
		voor kennisname 	
		☐ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen	

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).