

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma		volgnummer attest: 202608181121-75931	
naam: Bel Group bv - TankControle		technicus	
straat en nummer: Endepoelstraat 3A bus 001		voornaam en naam: Frank Scherens	
postcode en gemeente: 3210 Linden		erkenningnr.: SV07801	
tel.: 016/601640	gsm:	datum controle: 18/08/2026	
fax:		arbeidsduur: van 11:21 tot 11:34	
email: TankControle@belgroup.be			
ondernemingsnummer: BE0506.938.331			

klant		☒ particulier		adres opslagtank indien verschillend van klant	
☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus		☐ onderneming			
naam: De Boeck Vincent		naam contactpersoon: De Boeck Vincent			
straat en nummer: Hooilaart 59		straat en nummer: Hooilaart 59			
postcode en gemeente: 9255 Buggenhout		postcode en gemeente: 9255 Buggenhout			
tel.:	gsm:	tel.:	gsm:		
email: vincent.deboeck01@gmail.com		email: vincent.deboeck01@gmail.com			

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier				onderneming			
☒ niet-ingedeeld				☐ ingedeeld			
☐ ingedeeld		☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)		☐ ingedeeld		☐ klasse 3 (vanaf 100kg)	
inhoud (l): 3200		☐ klasse 2		inhoud (l):		☐ klasse 2	
		☐ klasse 1				☐ klasse 1	
☒ ondergronds		☐ groeve		☒ cilindrisch		☐ staal (enkelwandig)	
☐ bovengronds		☒ niet toegankelijk		☐ rond		☒ staal (dubbelwandig)	
		☐ toegankelijk		☐ parallellepipedum		☐ roestvast staal	
		☐ inkuiping		☐ ovaal		☐ gewapend thermohardende kunststoffen	
		☐ andere		☐ andere		☐ andere kunststoffen	
						☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 18/08/1998				tanknummer:			
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:							
gestockeerd product:		☒ gasolieverwarming type A		☐ gasolieverwarming type B		☐ diesel	
		☐ lampolie type C		☐ andere:			

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk: Milants NV	fabricagenummer: 988008
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 26	☐ n.v.t. ☒ nr. prototypekeuring: niet vermeld
norm: vlarem II	
inhoud (l): 3200	diameter (m): 128 en lengte (m): 280

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☒ aanwezig, datum: 08/08/2026 ☐ niet aanwezig							
visuele controle							
toezichtspuit/mangat		staat toezichtspuit		☒ ok	☐ niet ok	leidingen en toebehoren	
☒ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☒ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☒ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☒ ok	☐ niet ok
inkuiping		verontreiniging		☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen	
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en		☒ aanwezig	☒ ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding		☐ niet aanwezig	☐ niet ok
☒ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookoliefilter		☒ aanwezig	☒ ok
						☐ niet aanwezig	☐ niet ok
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren: één pijps aansluiting			
opslagtank		staat wanden (schildering, isolatie,...)		☐ ok	☒ niet ok	opmerkingen: de vloeistof van de permanente lekdetectie vloeit weg tussen de dubbele wand.- dichtheid binnentank ok	
		algemene staat tank		☒ ok	☐ niet ok		
		zichtbare verontreiniging rond tank		☐ ja	☒ nee		
		organoleptische verontreiniging		☐ ja	☐ nee		
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering				☒ ok	☐ niet ok	opmerkingen:	
groeve / prefabconstr. / andere				☒ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1						
waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
		andere:	☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☒ uitgevoerd hoeveelheid water (cm): 6,5 pH: 7 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinsel/slib aanwezig: ☐ ja ☒ nee ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok ☒ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.	permanent ☐ ok ☒ niet ok	op basis van:			controle werking	
		☒ fluïdum			☐ ok	☒ niet ok
		☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal					☐ ok ☒ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd ☒ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBµV): -3,3 onder het vloeistofniveau (dBµV): -4,7 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ onderdruk, drukverlies (mbar/h): ☐ andere: opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig: ☐ ok ☐ niet ok, ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. opmerkingen:					
peilmeting			aanwezig		controle werking	
	peilstok		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	mechanisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch		☒ ja	☐ nee	☒ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☒ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:

Merk: sdt

Type: .270

Serienummer: .273160066

Calibratiedatum: 30/09/2026

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)

corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☒ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

dubbelwandigheid met vloeistof is lek, binnentank is in.orden.
in theorie moet de tank Herst worden, in praktijk is dit onmogelijk. 6,5cm water laten verwijderen.

EINDBEOORDELING

☐ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☒ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.

De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen: in theorie moet de tank Herst worden, in praktijk is dit onmogelijk. 6,5cm water laten verwijderen.

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 18/02/2027

 handtekening erkend technicus naam: Frank Scherens	voor kennisname  handtekening klant naam: De Boeck Vincent hoedanigheid: Klant
---	--